

CH-002-00 GENERALITES DU LOT N° 13
CH - CHAUFFAGE INDIVIDUEL
ELECTRIQUE- VENTILATION
NATURELLE HYGROREGLABLE

CH-002-01 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prescriptions techniques applicables à l'ensemble des corps d'état sont énoncées dans le fascicule GE-GENERALITES.

Les travaux du présent lot regroupent :

- L'étude technique de chauffage portant sur la vérification de l'épaisseur de l'isolation thermique, en collaboration avec les entreprises de Gros-Oeuvre n°01 et d'isolation- cloisonnement n°05, en vue d'obtenir les performances énoncées à l'Article GE-001-12 du fascicule GE-GENERALITES.

- Le calcul des éléments de l'installation permettant d'obtenir une température intérieure de 19° centigrade par une température extérieure de - 7 °, et l'eau chaude sanitaire.

- La Ventilation Naturelle Contrôlée hygroréglable du bâtiment en blocs de béton aggloméré,

L'entreprise remettra, pendant la période de préparation, le schéma de montage des installations ainsi que les notes de calculs, au contrôleur technique.

Certaines surfaces de chauffe étant des radiateurs, l'entreprise en devra le démontage et le remontage pendant les travaux de peinture-tenture.

Note à propos des exigences acoustiques :
Le niveau de bruit engendré par les équipements individuels ne devra pas dépasser : 30 dB(A) dans les pièces principales pour tout équipement individuel et 35 dB(A) dans l'office pour l'équipement d'une pièce voisine. Bouches démontables pour le nettoyage.

NOTE :

L'entreprise du présent lot doit le nettoyage du chantier après chacune de ses interventions et l'enlèvement des gravois produits par ses ouvrages.

Le maître d'oeuvre d'exécution aura la faculté de faire procéder à tout nettoyage supplémentaire nécessaire à la propreté du chantier par une entreprise présente sur le chantier aux frais des responsables.

L'entreprise restera en contact permanent avec celles des autres corps d'état en vue de la coordination des interventions.

	UNITE	PU	PHT
CH- VARIANTE :			
537- THERMOSTAT			
02 MURAL			
D'AMBIANCE, type			
NOIROT SPC,			
programmable 4			
ordres, pouvoir de			
coupure 0,8 A.,			
compris contacteurs			
de puissance, câblages			
et raccordement,			
	PIECE		
	LOCALISA		
	TION :		
	Dégagement		
CH- SURFACES DE			
323- CHAUFFE :			
24		PIECE	
Chauffage type			
accumulateurs			
électriques			
Dynatherm MA,			
NOIROT			
Puissance adaptée au			
local			
	LOCALISA		
	TION :		
	Bureaux,		
	Réunions,		
	Dégagement		
	, Vestiaires		
	Hommes et		
	Femmes,		
	voir plans		
CH- BLOCS DE			
323- CHAUFFE :			
24		PIECE	
Chauffage type blocs			
air pulsé aérothermes			
fixes électriques			
NOIROT			
Puissance adaptée au			

local, interruption du
chauffage à
l'ouverture de la porte
extérieure.

LOCALISA
TION :
Ateliers
peinture,
électricité/pl
omberie et
menuiserie.